

排ガス測定結果

四日市市

施設名称 北部清掃工場  
測定(採取)位置 煙道測定口

月	測定年月日	結果を得た年月日	ばいじん* (g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素* (mg/m <sup>3</sup> N)			硫黄酸化物 (K値)			窒素酸化物* (ppm)			ダイオキシン類* (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			水銀* (mg/m <sup>3</sup> N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
			法規制値 = 0.08			法規制値 = 700			法規制値 = 1.17			法規制値 = 300		250	法規制値 = 1.0					
4月	H23.4.27	H23.5.18	0.005未満	-	0.005未満	13未満	-	12未満	0.011	-	0.021	88	-	74	-	-	-	-	-	-
5月	H23.5.18	H23.6.8	-	0.005未満	0.005未満	-	12未満	-	-	0.015	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-
6月	H23.6.17	H23.7.7	0.005未満	-	0.005未満	12未満	-	12未満	0.055	-	0.025	88	-	59	-	-	-	-	-	-
7月	H23.7.5	H23.7.26	-	0.005未満	0.005未満	-	12未満	-	-	0.062	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-
8月	H23.8.22	H23.9.8	0.005未満	-	0.005未満	12	-	11未満	0.042	-	0.032	81	-	45	-	-	-	-	-	-
9月	H23.9.7	H23.9.27	-	0.005未満	0.005未満	-	11未満	-	-	0.035	-	-	75	82	-	-	-	-	-	-
10月																				
11月																				
12月																				
1月																				
2月																				
3月																				

\*測定値は酸素補正值(12%換算)