

## 平成26年度

### 北部清掃工場運転管理値

	燃焼ガス温度 【  】			集じん機入口ガス温度 【  】			一酸化炭素濃度(1時間平均値) 【ppm】		
	800 以上			200 以下			100ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	929	929	909	180	180	180	33.1	23.7	0.5
5月	919	923	907	180	181	180	36.2	23.9	0.2
6月	915	921	903	180	181	180	41.4	34.5	1.2
7月	901	904	895	180	181	180	50.5	36.4	0.1
8月	897	903	909	180	180	180	43.6	39.7	0.4
9月	913	912	913	180	180	180	45.2	30.9	0.5
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。