

固定式の泡消火設備一体的点検 点検表（規則第62条の5の5関係）

点 検 者		氏名			
点 検 年 月 日		年 月 日			
泡放出口からの泡放出による方法		点 検 結 果		措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
		発 砲 倍 率	倍		
		放 射 圧 力	kPa		
		放 射 量	L/min		
		還 元 時 間	分 秒		
混 合 率	%				
試験口等からの泡水溶液又は水の放出による方法	送液機能が適正であることの確認	点 検 結 果			
		圧 力	kPa		
		放 射 量	L/min		
	泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認	点 検 結 果			
		比 重			
		粘 度			cSt
		水 素 イ オ ン 濃 度			
		沈 殿 量			%
		発砲性能	発 砲 倍 率		倍
	還 元 時 間		分 秒		

※ 混合率を点検する場合は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平成3年消防危第48号）の別記11-3「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否（糖度計による確認）」を省略することができる。