

資料17 関連法定点検一覧

建築・設備区分		部位	業務項目	業務周期	関連法規	実施者		
1	電気設備関係	受変電設備	電気工作物保安業務	年6回	電気事業法第34条、52条、107条	事業者		
		配電設備	同上	年6回	同上			
		負荷設備	同上	年6回	同上			
		弱電設備	自動火災報知器保守点検業務 防炎用放送設備保守点検業務	年2回	消防法第17条3の3			
		衛生設備関係	水槽設備	飲料用貯水槽清掃業務 簡易専用水道検査	年1回 年1回		水道法第34条	
			消火器	消火器保守点検業務	年2回		消防法第17条3の3	
				消火設備	屋内消火栓設備保守点検業務		年1回 年2回 年1回	同上
				各種警報設備	自動火災報知器保守点検業務		年2回 年1回	同上
		3	防災設備関係	避難設備	避難器具保守点検業務		年2回 年1回	同上
				防火、排煙設備	防火扉・防火シャッター保守点検業務 エレベーター保守点検業務		3年に1回 年2回	建築基準法第36条 建築基準法第42条
4	搬送設備関係	環境衛生	照明環境及び騒音レベル	検査	検査	市		
			教室等の空気	検査	検査			
			(ホルムアルデヒドの測定含む)	検査	検査			
			飲料水の管理	検査	年1～2回			
			学校給食の食品衛生	検査	年3回			
			水泳プールの管理	検査	年1回			
			(トリハロメタンの分析含む)	検査	検査			
			排水の管理	検査	年1回			
			学校の清潔	検査	年1回			
			机、いすの整備	検査	年1回			
			黒板の管理	検査	年1回			
			水飲み・洗口・手洗い場の管理	検査	年1回			
			足洗い場の管理	検査	年1回			
			便所の管理	検査	年1回			
			ごみの処理	検査	年1回			
ネズミ、衛生害虫等	検査	年1回						
5	環境衛生	学校保健法に基づき衛生基準	検査	同上	同上	市		