

四日市市クリーンセンター

運転管理値

【令和4年度】

	燃烧ガス温度【℃】 測定位置：燃烧室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	1,021	1,030	1,012	189	189	190	1.4	1.9	0.8
5月	1,000	1,012	1,013	189	189	189	1.6	1.5	0.6
6月	980	1,015	987	190	189	189	2.0	2.6	2.6
7月	964	1,019	994	189	188	189	3	4.9	2.9
8月	975	990	995	189	189	189	3.5	5.2	2.2
9月	988	1,019	1,015	189	189	189	6.5	2.9	1.5
10月	979	1,036	1,021	189	189	189	3	2.2	1.3
11月	984	1,045	1,028	189	189	189	3.1	2.0	1.3
12月	993	1,050	1,013	189	189	189	2.6	2.2	1.2
1月	990	1,033	1,015	189	189	189	2.8	1.7	0.8
2月	998	1,031	1,016	190	190	190	1.5	1.8	0.5
3月	1,008	1,030	1,025	190	189	189	1.3	1.8	0.5

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。