

別表 施設一覧

No.	事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R3年10月	R3年11月	R3年12月	R4年1月	R4年2月	R4年3月	R4年4月	R4年5月	R4年6月	R4年7月	R4年8月	R4年9月	合計
1	中部西小学校	四日市市北町2-23	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	86	86	86	86	101	101	101	101	116	116	116	116	
							最大需要電力 (kw)	74	70	55	71	101	91	47	52	116	93	55	105	
							使用電力量 (kw h)	9,696	11,333	10,047	9,860	14,606	13,030	8,931	9,601	14,733	13,761	7,551	14,775	137,924
2	浜田小学校	四日市市北浜田13-6	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	103	103	103	103	103	103	103	103	103	102	102	102	
							最大需要電力 (kw)	77	74	73	89	93	102	59	65	94	100	34	98	
							使用電力量 (kw h)	9,781	11,681	10,206	10,825	14,194	13,491	8,685	9,913	14,057	12,648	6,440	13,268	135,189
3	塩浜小学校	四日市市塩浜町1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	56	56	56	56	63	63	63	63	63	63	63	63	
							最大需要電力 (kw)	49	41	54	47	63	59	39	38	60	62	27	62	
							使用電力量 (kw h)	7,699	7,640	7,682	7,233	10,749	8,692	7,017	6,758	9,617	9,692	6,297	9,567	98,643
4	羽津小学校	四日市市大宮町16-35	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	66	66	66	66	68	68	68	68	70	70	70	70	
							最大需要電力 (kw)	49	55	43	59	68	63	44	48	70	68	40	66	
							使用電力量 (kw h)	7,032	8,842	7,863	7,244	10,434	9,648	6,936	8,048	10,487	9,745	5,742	9,838	101,859
5	海蔵小学校	四日市市東阿倉川578-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	70	70	70	70	69	74	74	74	74	74	74	74	
							最大需要電力 (kw)	55	63	55	59	67	74	46	49	62	71	25	72	
							使用電力量 (kw h)	10,909	13,582	11,230	12,697	13,059	12,732	10,091	11,168	14,574	11,641	6,862	13,824	142,369
6	富洲原小学校	四日市市富洲原31-14	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	77	77	77	77	77	77	77	77	90	90	90	90	
							最大需要電力 (kw)	63	64	55	60	74	76	42	46	90	81	59	75	
							使用電力量 (kw h)	8,711	8,397	9,314	7,957	13,346	11,106	7,124	7,180	11,418	12,299	9,643	11,319	117,814
7	富田小学校	四日市市富田1丁目24-49	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	127	127	127	127	127	127	127	127	137	137	137	140	
							最大需要電力 (kw)	120	108	116	102	115	110	86	95	137	128	57	140	
							使用電力量 (kw h)	16,400	17,550	17,750	13,445	22,994	19,056	13,797	14,657	20,408	17,383	9,319	21,026	203,785
8	日永小学校	四日市市日永4丁目5-13	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	93	93	93	93	93	93	93	93	104	116	116	116	
							最大需要電力 (kw)	74	61	61	71	76	71	59	57	104	116	31	93	
							使用電力量 (kw h)	10,549	10,544	10,100	8,403	13,629	12,114	8,992	9,620	16,592	14,684	5,146	13,479	133,852
9	四郷小学校	四日市市西日野3207-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	54	54	54	54	54	54	54	54	57	57	57	60	
							最大需要電力 (kw)	46	37	41	42	47	47	36	42	57	56	28	60	
							使用電力量 (kw h)	7,628	7,107	7,799	6,376	9,344	7,738	6,712	7,368	10,740	9,183	4,930	9,445	94,370
10	常磐小学校	四日市市城西町9-14	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	94	94	94	94	103	103	103	103	113	113	113	113	
							最大需要電力 (kw)	87	81	90	82	103	102	61	70	113	101	45	96	
							使用電力量 (kw h)	11,621	11,864	12,567	10,031	18,313	15,184	10,100	10,660	17,301	14,379	7,443	15,691	155,154
11	内部小学校	四日市市采女町888-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	71	71	71	71	71	71	71	71	67	67	67	67	
							最大需要電力 (kw)	48	38	45	53	53	62	33	36	67	62	23	54	
							使用電力量 (kw h)	7,930	7,085	7,974	6,044	9,896	8,064	6,572	6,907	10,065	8,725	5,520	8,855	93,637
12	小山田小学校	四日市市山田町1373-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	48	48	48	48	50	50	50	50	50	50	50	50	
							最大需要電力 (kw)	35	24	33	41	50	42	27	30	45	43	22	44	
							使用電力量 (kw h)	5,954	5,540	6,614	5,366	8,063	6,633	5,495	5,508	7,872	7,382	4,449	7,293	76,169
13	河原田小学校	四日市市河原田町70	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	97	97	97	100	100	100	100	100	100	103	103	114	
							最大需要電力 (kw)	71	47	65	100	94	99	53	46	99	103	41	114	
							使用電力量 (kw h)	9,867	9,153	11,593	9,512	16,091	11,886	8,184	8,138	11,766	12,446	6,396	13,275	128,307

別表 施設一覧

	事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R3年10月	R3年11月	R3年12月	R4年1月	R4年2月	R4年3月	R4年4月	R4年5月	R4年6月	R4年7月	R4年8月	R4年9月	合計
14	川島小学校	四日市市川島町2046	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	74	74	74	74	74	71	71	71	75	81	81	81	
							最大需要電力 (kw)	63	60	62	57	66	71	50	55	75	81	38	61	
							使用電力量 (kw h)	9,247	10,739	11,019	8,228	12,710	11,173	8,635	9,519	13,041	12,426	7,438	10,397	124,572
15	神前小学校	四日市市曾井町493-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	67	67	67	67	63	63	63	63	63	72	72	72	
							最大需要電力 (kw)	45	48	48	46	63	59	33	33	60	72	36	63	
							使用電力量 (kw h)	6,759	7,146	7,645	6,532	11,171	9,595	6,091	6,161	8,141	8,754	5,803	9,573	93,371
16	桜小学校	四日市市桜町1257	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	87	87	87	87	87	87	87	87	87	83	83	83	
							最大需要電力 (kw)	58	58	48	58	66	63	38	51	83	81	42	74	
							使用電力量 (kw h)	7,970	8,118	7,287	7,325	10,243	9,161	6,265	6,752	10,364	11,057	6,054	10,328	100,924
17	県小学校	四日市市赤水町1002	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	76	76	76	76	76	71	71	71	71	71	71	71	72
							最大需要電力 (kw)	58	61	56	61	66	71	41	49	71	65	34	72	
							使用電力量 (kw h)	7,914	9,154	8,116	8,763	11,491	10,306	7,782	8,248	11,353	10,948	6,060	11,534	111,669
18	三重小学校	四日市市東坂部町222-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
							最大需要電力 (kw)	62	44	55	71	76	76	44	48	73	73	31	67	
							使用電力量 (kw h)	10,564	9,706	10,547	7,715	13,021	10,578	8,208	9,291	12,403	11,701	6,324	11,445	121,503
19	大矢知興譲小学校	四日市市大矢知町1212	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	87	87	87	87	87	87	87	87	102	103	103	103	
							最大需要電力 (kw)	78	72	70	70	82	86	65	69	102	103	59	101	
							使用電力量 (kw h)	12,394	12,509	13,782	10,761	16,286	13,692	11,643	12,634	17,495	15,873	10,623	17,101	164,793
20	八郷小学校	四日市市平津町99-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	73	73	73	73	73	73	73	73	74	75	75	75	
							最大需要電力 (kw)	66	66	63	56	73	70	55	55	74	75	42	74	
							使用電力量 (kw h)	9,977	10,755	11,304	9,407	12,930	11,234	9,876	10,035	13,527	12,614	7,925	12,984	132,568
21	下野小学校	四日市市朝明町475-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	81	81	81	81	81	81	81	81	93	93	93	93	
							最大需要電力 (kw)	65	56	61	73	65	67	53	60	93	93	31	86	
							使用電力量 (kw h)	9,649	9,208	9,449	7,758	11,249	8,809	7,955	8,364	13,007	11,705	5,514	11,761	114,428
22	水沢小学校	四日市市水沢町2491	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	43	43	43	43	43	42	42	42	43	43	43	43	
							最大需要電力 (kw)	25	29	31	35	39	42	23	30	43	32	20	38	
							使用電力量 (kw h)	4,773	6,036	6,023	5,766	6,787	6,338	4,815	5,302	6,700	6,313	3,882	6,285	69,020
23	保々小学校	四日市市西村町2741	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	71	71	71	67	72	72	72	72	79	82	82	82	
							最大需要電力 (kw)	51	66	55	64	72	69	44	47	79	82	34	77	
							使用電力量 (kw h)	7,686	9,811	8,731	9,227	11,249	10,810	7,805	8,250	11,271	11,609	6,804	10,903	114,156
24	泊山小学校	四日市市日永(大字)5530-19	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	46	46	46	46	49	51	51	51	51	51	51	51	
							最大需要電力 (kw)	42	33	42	45	49	51	35	36	50	50	23	48	
							使用電力量 (kw h)	6,748	6,215	7,325	5,789	9,619	7,699	5,443	5,913	8,138	7,050	4,172	7,760	81,871
25	常磐西小学校	四日市市大字松本764番地	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	96	96	96	96	96	96	96	96	90	94	94	94	
							最大需要電力 (kw)	83	59	75	87	90	84	53	59	89	94	51	84	
							使用電力量 (kw h)	15,087	13,544	14,492	11,685	17,030	15,254	12,541	13,008	18,531	16,663	11,400	16,475	175,710
26	三重西小学校	四日市市三重3丁目129	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	55	55	55	55	54	54	54	54	56	56	56	56	
							最大需要電力 (kw)	45	54	42	43	47	47	39	40	56	53	20	51	
							使用電力量 (kw h)	6,732	8,040	6,915	6,685	8,182	7,289	6,479	7,038	9,126	8,248	4,277	8,205	87,216
27	大谷台小学校	四日市市大谷台1丁目204	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	56	56	56	56	56	56	56	56	60	60	60	62	
							最大需要電力 (kw)	47	48	42	53	50	56	41	41	60	60	37	62	
							使用電力量 (kw h)	7,283	8,695	7,911	7,613	9,914	8,649	7,347	7,345	10,381	9,247	5,272	9,980	99,637

別表 施設一覧

	事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R3年10月	R3年11月	R3年12月	R4年1月	R4年2月	R4年3月	R4年4月	R4年5月	R4年6月	R4年7月	R4年8月	R4年9月	合計
28	桜台小学校	四日市市桜台1丁目32	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	55	55	55	
							最大需要電力 (kw)	46	40	50	40	51	45	32	35	53	55	32	49	
							使用電力量 (kw h)	6,436	7,264	7,078	5,373	9,112	7,037	5,956	6,621	8,662	8,436	4,800	8,217	84,992
29	八郷西小学校	四日市市萱生町1086	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	44	44	44	44	44	44	44	44	50	57	57	57	
							最大需要電力 (kw)	38	28	38	43	43	38	30	29	50	57	29	50	
							使用電力量 (kw h)	6,949	7,044	7,606	6,174	8,441	6,473	6,350	6,681	9,239	9,192	7,517	8,516	90,182
30	三重北小学校	四日市市山之色町90	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	52	52	52	52	61	63	63	63	63	63	63	63	
							最大需要電力 (kw)	43	37	46	48	61	63	39	39	54	48	25	45	
							使用電力量 (kw h)	6,022	5,963	7,003	5,577	8,991	7,418	5,487	5,693	8,351	7,878	4,135	7,745	80,263
31	羽津北小学校	四日市市羽津町500	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	69	69	69	
							最大需要電力 (kw)	54	54	56	58	66	66	47	49	62	69	32	62	
							使用電力量 (kw h)	9,896	10,621	11,069	9,770	13,024	11,129	9,281	9,477	12,251	11,620	6,567	11,787	126,492
32	内部東小学校	四日市市采女町423-4	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	75	75	75	75	80	80	80	80	87	87	87	87	
							最大需要電力 (kw)	61	47	60	72	80	78	44	48	87	84	49	72	
							使用電力量 (kw h)	10,495	10,659	12,094	9,867	13,988	12,128	9,697	10,626	13,625	12,884	7,624	13,312	136,999
33	中央小学校	四日市市元新町2-36	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	75	
							最大需要電力 (kw)	43	45	48	50	61	75	40	42	61	63	37	63	
							使用電力量 (kw h)	6,551	7,788	7,282	8,194	8,637	9,386	6,862	7,376	9,927	9,517	5,284	9,556	96,360
34	橋北小学校	四日市市川原町25-22	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38	
							最大需要電力 (kw)	29	30	30	31	36	38	22	22	37	36	16	35	
							使用電力量 (kw h)	4,760	5,350	4,865	4,881	6,151	5,756	4,556	4,864	6,997	6,398	3,751	6,047	64,376
35	笹川小学校	四日市市笹川6丁目25	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	76	
							最大需要電力 (kw)	54	58	51	66	68	72	47	53	74	76	37	64	
							使用電力量 (kw h)	6,643	8,572	7,281	7,597	8,716	8,777	6,592	7,877	12,049	10,133	6,892	8,684	99,813
36	楠小学校	四日市市楠町北五味塚2060-9	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	94	94	94	94	94	99	99	99	99	99	99	103	
							最大需要電力 (kw)	86	67	81	87	88	99	61	61	93	96	50	103	
							使用電力量 (kw h)	15,112	13,234	15,847	13,830	18,600	16,589	12,942	13,595	20,279	18,239	11,285	17,111	186,663
小学校小計							使用電力量 (kw h)	319,424	336,489	341,410	299,510	432,260	374,654	287,244	306,196	434,488	402,473	235,141	407,361	4,176,650

<季節区分>

- ・夏季 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- ・その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。