

四日市市クリーンセンター

排ガス測定結果

【令和5年度】

| | | | ばいじん (g/m3N) | | | 塩化水素 (ppm) | | | 硫酸化物 (ppm) | | | 窒素酸化物 (ppm) | | | ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) | | | 全水銀(粒子状+ガス状) (mg/m3N) | | |
|------------|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------------|----|----|---------------|-----|-----|----------------|----|----|-------------------------|-----------|----|--------------------------|---------|--------|
| 月 | 測定日 年月日 | 結果を得た年 月日 | 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 2号 | 3号 |
| | | | 法規制値=0.04 | | | 法規制値=430 | | | 法規制値=147 | | | 法規制値=250 | | | 法規制値=0.1 | | | 法規制値=0.05 | | |
| | | | 自主規制値=0.01 | | | 自主規制値=30 | | | 自主規制値=9 | | | 自主規制値=50 | | | 自主規制値=0.05 | | | 自主規制値=0.05 | | |
| 4月 | 2022年4月11日 | 2022年4月26日 | 0.002未満 | - | - | 1 | - | - | 1未満 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0.0076 | - | - |
| | 2022年4月4日 | 2022年4月26日 | - | 0.002未満 | - | - | 3 | - | - | 1未満 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 0.00063 | - |
| | 2022年4月4日 | 2022年4月26日 | - | - | 0.002未満 | - | - | 1 | - | - | 1未満 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 0.0026 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | 2023年6月13日 | 2023年7月7日 | 0.002未満 | - | - | 2 | - | - | 1未満 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 0.0069 | - | - |
| | 2023年6月6日 | 2023年6月29日 | - | 0.002未満 | - | - | 1 | - | - | 1未満 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 0.0088 | - |
| | 2023年6月13日 | 2023年7月7日 | - | - | 0.002未満 | - | - | 2 | - | - | 1未満 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | 2023年6月20日 | 2023年7月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00011 | - | - | - | - | - |
| | 2023年6月6日 | 2023年7月5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00011 | - | - | - | - |
| 2023年6月13日 | 2023年7月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00017 | - | - | - | |
| 7月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | 2023年8月8日 | 2023年8月17日 | 0.002未満 | - | - | 2 | - | - | 1未満 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 0.0017 | - | - |
| | 2023年8月22日 | 2023年9月12日 | - | 0.002未満 | - | - | - | - | - | 1未満 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 0.0024 | - |
| | 2023年8月29日 | 2023年9月15日 | - | - | 0.002未満 | - | - | - | - | - | 1未満 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 0.0007 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | 2023年10月3日 | 2023年10月20日 | 0.002未満 | - | - | 2 | - | - | 1未満 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 0.00047 | - | - |
| | 2023年10月10日 | 2023年10月20日 | - | 0.002未満 | - | - | 3 | - | - | 1未満 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 0.0019 | - |
| | 2023年10月3日 | 2023年10月20日 | - | - | 0.002未満 | - | - | 1 | - | - | 1未満 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 0.0013 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | 2023年12月12日 | 2023年12月28日 | 0.002未満 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 0.0053 | - | - |
| | 2023年12月26日 | 2024年1月5日 | - | 0.002未満 | - | - | 1 | - | - | 1未満 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 0.0029 | - |
| | 2023年12月5日 | 2023年12月29日 | - | - | 0.002未満 | - | - | 2 | - | - | 1未満 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 0.0043 |
| | 2023年12月12日 | 2024年1月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00011 | - | - | - | - | - |
| | 2023年12月26日 | 2024年2月8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000053 | - | - | - | - |
| 2023年12月5日 | 2024年1月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0000031 | - | - | - | |
| 1月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※測定値は、酸素補正值(12%換算)です。
 ※硫酸化物は、法律の基準値 K=1.17 を ppm に換算しています。
 ※未満と表示されている数値は、定量下限値を示します。

施設名称 四日市市クリーンセンター
 測定(採取)位置 煙突測定口