

別表 施設一覧

予定使用電力

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R 6年4月	R 6年5月	R 6年6月	R 6年7月	R 6年8月	R 6年9月	R 6年10月	R 6年11月	R 6年12月	R 7年1月	R 7年2月	R 7年3月	合計	
1 中部西小学校	四日市市北町2-23	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
						最大需要電力 (kw)	51	59	72	87	44	82	75	52	66	101	85	70		
						使用電力量 (kw h)	7,683	8,870	12,240	12,897	8,173	12,475	10,583	9,960	11,101	11,797	12,561	9,362	127,702	
2 浜田小学校	四日市市北浜田13-6	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
						最大需要電力 (kw)	51	45	65	80	36	78	74	59	76	88	83	63		
						使用電力量 (kw h)	7,976	7,089	10,340	11,747	7,348	12,333	9,755	9,209	10,502	10,919	11,627	8,371	117,216	
3 塩浜小学校	四日市市塩浜町1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
						最大需要電力 (kw)	33	35	49	54	28	46	43	44	43	53	47	40		
						使用電力量 (kw h)	5,695	5,686	8,883	7,822	5,454	7,648	7,037	6,642	7,156	7,232	7,685	6,139	83,079	
4 羽津小学校	四日市市大宮町16-35	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
						最大需要電力 (kw)	39	46	57	60	27	58	51	38	48	69	64	49		
						使用電力量 (kw h)	6,458	7,679	9,777	8,907	5,532	9,587	7,448	7,329	7,798	8,614	9,704	6,993	95,826	
5 海蔵小学校	四日市市東阿倉川578-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
						最大需要電力 (kw)	42	47	66	66	25	71	53	50	58	72	70	50		
						使用電力量 (kw h)	7,796	8,652	11,889	10,546	5,142	12,143	11,805	11,107	11,596	11,673	11,488	9,083	122,920	
6 富洲原小学校	四日市市富洲原31-14	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
						最大需要電力 (kw)	41	41	60	75	48	63	59	47	56	79	67	50		
						使用電力量 (kw h)	6,760	7,499	9,844	10,574	7,583	10,171	7,927	7,755	9,498	9,899	9,525	7,146	104,181	
7 富田小学校	四日市市富田1丁目24-49	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	
						最大需要電力 (kw)	91	103	122	136	54	132	116	94	108	116	117	106		
						使用電力量 (kw h)	13,155	14,913	20,185	18,703	10,051	21,052	15,962	14,661	16,274	17,168	17,735	13,772	193,631	
8 日永小学校	四日市市日永4丁目5-13	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
						最大需要電力 (kw)	48	54	82	86	33	69	74	56	76	85	73	59		
						使用電力量 (kw h)	8,126	9,407	15,404	12,958	4,924	11,232	10,372	10,008	11,002	11,285	12,135	8,636	125,489	
9 四郷小学校	四日市市西日野3207-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
						最大需要電力 (kw)	34	45	55	62	26	64	43	36	52	58	59	50		
						使用電力量 (kw h)	6,418	7,203	9,981	9,319	4,393	9,358	7,503	7,327	7,877	7,951	8,815	7,167	93,312	
10 常磐小学校	四日市市城西町9-14	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
						最大需要電力 (kw)	58	65	91	94	42	77	76	63	83	96	94	74		
						使用電力量 (kw h)	9,123	10,160	14,654	13,689	6,421	12,581	11,641	11,355	13,889	13,287	15,384	10,863	143,047	
11 内部小学校	四日市市采女町888-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
						最大需要電力 (kw)	39	35	46	51	24	53	43	37	47	57	53	39		
						使用電力量 (kw h)	5,834	6,682	8,724	8,423	4,663	8,653	7,025	6,765	7,068	7,409	7,917	6,181	85,344	
12 小山田小学校	四日市市山田町1373-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
						最大需要電力 (kw)	28	28	41	46	23	46	29	28	39	47	40	35		
						使用電力量 (kw h)	5,471	5,746	7,440	7,144	3,924	7,375	5,856	5,595	6,213	6,356	7,012	5,713	73,845	
13 河原田小学校	四日市市河原田町70	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
						最大需要電力 (kw)	44	42	68	93	34	94	66	57	79	96	106	64		
						使用電力量 (kw h)	5,513	5,743	8,123	10,084	5,079	12,191	8,765	8,832	11,282	12,376	13,505	8,487	109,980	

別表 施設一覧

予定使用電力

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R 6年4月	R 6年5月	R 6年6月	R 6年7月	R 6年8月	R 6年9月	R 6年10月	R 6年11月	R 6年12月	R 7年1月	R 7年2月	R 7年3月	合計
14 川島小学校	四日市市川島町2046	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
						最大需要電力 (kw)	43	51	59	61	25	56	54	45	49	58	52	46	
						使用電力量 (kw h)	7,564	8,781	11,754	9,446	4,886	9,632	9,202	8,333	8,424	8,886	9,785	8,152	104,845
15 神前小学校	四日市市曾井町493-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
						最大需要電力 (kw)	31	33	52	64	39	56	38	34	49	55	57	51	
						使用電力量 (kw h)	6,089	6,268	7,682	9,221	6,139	8,821	6,700	6,737	8,114	8,550	9,328	6,884	90,533
16 桜小学校	四日市市桜町1257	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
						最大需要電力 (kw)	38	47	69	80	29	80	50	40	56	77	78	50	
						使用電力量 (kw h)	6,014	7,130	9,975	9,579	5,102	10,294	7,201	6,935	8,145	8,958	10,205	6,905	96,443
17 県小学校	四日市市赤水町1002	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
						最大需要電力 (kw)	37	46	59	63	28	65	56	42	57	67	65	61	
						使用電力量 (kw h)	6,937	7,563	10,049	9,950	5,022	10,219	9,121	8,106	9,575	9,396	9,966	7,852	103,756
18 三重小学校	四日市市東坂部町222-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
						最大需要電力 (kw)	44	50	64	74	29	73	47	38	57	75	71	59	
						使用電力量 (kw h)	7,848	9,261	12,188	10,965	6,219	12,123	8,918	8,405	9,816	10,572	11,352	9,122	116,789
19 大矢知興譲小学校	四日市市大矢知町1212	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
						最大需要電力 (kw)	62	66	84	89	47	89	73	68	74	77	90	57	
						使用電力量 (kw h)	9,556	11,333	14,081	13,011	8,579	13,895	12,662	11,848	12,843	12,516	13,067	10,140	143,531
20 八郷小学校	四日市市平津町99-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
						最大需要電力 (kw)	41	45	58	63	34	60	52	55	65	65	67	59	
						使用電力量 (kw h)	6,933	7,141	10,260	10,448	6,648	10,468	10,597	10,439	11,235	10,279	11,034	9,420	114,902
21 下野小学校	四日市市朝明町475-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
						最大需要電力 (kw)	49	66	71	82	54	66	63	62	60	73	74	63	
						使用電力量 (kw h)	7,623	9,215	12,752	11,420	6,731	10,213	9,022	8,316	9,233	8,937	10,365	7,816	111,643
22 水沢小学校	四日市市水沢町2491	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
						最大需要電力 (kw)	21	24	31	34	15	36	27	26	32	39	38	30	
						使用電力量 (kw h)	3,989	4,362	5,699	5,365	3,130	5,139	5,223	5,059	4,655	4,941	5,628	4,887	58,077
23 保々小学校	四日市市西村町2741	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
						最大需要電力 (kw)	37	36	57	61	31	63	46	50	65	73	71	58	
						使用電力量 (kw h)	6,166	6,458	9,082	8,908	5,709	9,722	8,668	8,345	9,896	9,466	10,736	8,055	101,211
24 泊山小学校	四日市市日永(大字) 5530-19	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
						最大需要電力 (kw)	33	33	43	47	30	44	42	34	42	48	47	42	
						使用電力量 (kw h)	5,427	5,942	7,767	7,201	4,166	7,508	6,030	5,911	6,762	7,310	7,711	6,052	77,787
25 常磐西小学校	四日市市大字松本764番地	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
						最大需要電力 (kw)	47	57	71	87	40	75	68	48	70	87	86	67	
						使用電力量 (kw h)	12,381	13,407	17,437	16,342	8,732	15,384	13,857	12,682	13,498	14,118	15,254	12,899	165,991
26 三重西小学校	四日市市三重3丁目129	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
						最大需要電力 (kw)	37	43	49	53	27	51	46	37	46	49	45	39	
						使用電力量 (kw h)	6,280	7,327	9,532	8,629	5,959	7,595	7,060	6,696	6,886	6,883	7,367	6,162	86,376
27 大谷台小学校	四日市市大谷台1丁目204	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
						最大需要電力 (kw)	32	37	44	48	23	49	48	41	49	51	52	45	
						使用電力量 (kw h)	5,484	5,837	7,936	7,688	4,489	8,177	7,918	7,797	8,491	8,402	8,815	6,840	87,874

別表 施設一覧

予定使用電力

	事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R 6年4月	R 6年5月	R 6年6月	R 6年7月	R 6年8月	R 6年9月	R 6年10月	R 6年11月	R 6年12月	R 7年1月	R 7年2月	R 7年3月	合計
28	桜台小学校	四日市市桜台1丁目32	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
							最大需要電力 (kw)	30	33	42	50	19	49	36	38	46	54	48	37	
							使用電力量 (kw h)	5,357	6,002	7,672	8,115	4,295	7,649	6,785	6,394	7,097	6,916	6,998	5,501	78,781
29	八郷西小学校	四日市市萱生町1086	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
							最大需要電力 (kw)	20	22	34	44	31	44	33	27	34	47	39	33	
							使用電力量 (kw h)	4,508	4,742	6,920	7,963	5,493	6,123	7,044	6,225	7,635	6,991	7,634	5,974	77,252
30	三重北小学校	四日市市山之一色町90	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
							最大需要電力 (kw)	36	33	45	44	23	45	37	39	45	54	51	44	
							使用電力量 (kw h)	5,163	5,340	7,887	6,834	3,490	6,997	6,321	6,343	6,783	6,673	7,748	6,790	76,369
31	羽津北小学校	四日市市羽津町500	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
							最大需要電力 (kw)	49	49	67	62	26	60	61	47	56	65	63	48	
							使用電力量 (kw h)	8,806	9,157	11,891	10,667	5,225	9,947	9,958	9,563	10,272	10,749	11,474	9,249	116,958
32	内部東小学校	四日市市采女町423-4	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
							最大需要電力 (kw)	38	46	58	83	40	77	50	48	69	78	70	52	
							使用電力量 (kw h)	7,589	8,746	11,372	11,322	7,631	11,992	10,946	10,426	10,809	11,203	12,161	9,139	123,336
33	中央小学校	四日市市元新町2-36	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
							最大需要電力 (kw)	35	30	42	55	22	50	45	44	52	62	60	52	
							使用電力量 (kw h)	5,663	6,095	8,340	8,397	4,805	8,487	7,906	7,363	8,360	8,465	9,023	7,024	89,928
34	橋北小学校	四日市市川原町25-22	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
							最大需要電力 (kw)	24	30	36	37	25	38	25	24	33	35	35	29	
							使用電力量 (kw h)	4,558	5,047	6,461	6,554	4,240	6,706	5,079	5,017	5,388	5,593	5,687	4,735	65,065
35	笹川小学校	四日市市笹川6丁目25	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
							最大需要電力 (kw)	44	42	62	77	36	79	55	43	52	62	61	44	
							使用電力量 (kw h)	5,389	6,036	9,341	8,613	4,283	9,269	6,548	6,254	7,091	7,258	8,107	5,860	84,049
36	楠小学校	四日市市楠町北五塚塚2060-9	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
							最大需要電力 (kw)	55	53	65	69	42	68	76	59	74	94	95	71	
							使用電力量 (kw h)	10,672	11,746	14,183	14,404	9,289	13,479	13,232	12,711	15,836	15,450	15,737	12,902	159,641
小学校小計							使用電力量 (kw h)	252,004	278,265	377,745	363,855	208,949	366,638	317,677	302,450	338,100	344,478	370,275	286,273	3,806,709

<季節区分>

- ・夏季 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- ・その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。