

四日市市クリーンセンター

運転管理値

【令和6年度】

	燃烧ガス温度【℃】 測定位置：燃烧室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	965	1,039	1,036	188	189	189	9.7	1.4	1.3
5月	986	1,043	1,044	189	189	189	5.8	2.0	0.6
6月	1,001	1,036	999	189	189	189	2.8	2.2	0.8
7月	987	1,026	993	189	188	190	2.9	3.4	0.5
8月	997	1,013	993	189	189	190	4.3	5.6	0.5
9月	-	1,029	984	-	190	190	-	3.8	2.0
10月	992	1,025	1,004	189	189	189	5.5	3.9	1.9
11月	1,020	1,035	-	189	189	-	3.7	3.7	-
12月	1,051	1,050	1,028	189	189	189	4.2	4.6	3.3
1月	1,045	1,034	1,039	187	188	188	5.8	4.8	3.7
2月									
3月									

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。