

質疑回答書(応答記録)

四日市市告示第678号

件名 四日市市北大谷斎場で使用するガス

整理番号	質問事項	回答
1	直近1年の最大時間使用量実績を教えてください。	別紙1のとおりです。
2	月別予定使用量について、中圧ガスと低圧ガスの内訳を教えてください。	予定使用量について中圧ガスと低圧ガスの内訳をというご質問ですが、別紙2に過去3か年分の内訳をお示ししましたのでそちらをご参照ください。
3	内訳書について、「減量費調整単価を合算した数値を記入」と記載があるが、「原料費調整単価を含めない契約単価」と「原料費調整単価」を分けて表示したいため、内訳書のフォーマットを変更しても問題ないか。	問題ありません。
4	精算額について1年ごとに判定される認識で問題ないか。	お見込のとおりです。

別紙1

直近1年間の最大時間使用量実績(月別)

	最大(m <sup>3</sup> /h)
R5年11月	221
R5年12月	196
R6年1月	285
R6年2月	211
R6年3月	235
R6年4月	229
R6年5月	228
R6年6月	223
R6年7月	199
R6年8月	292
R6年9月	213
R6年10月	211

## 別紙2

過去3年分 区分別月別予定使用量(四日市市北大谷斎場)

年 月	使用量[m <sup>3</sup> ]				年 月	使用量[m <sup>3</sup> ]				年 月	使用量[m <sup>3</sup> ]			
	中圧		低圧			中圧		低圧			中圧		低圧	
令和3年11月	5,408	6,812	1,358	60	令和4年11月	6,153	7,515	0	75	令和5年11月	6,112	7,023	1,579	73
12月	5,661	7,179	5,743	77	12月	7,107	8,717	0	93	12月	6,609	7,638	3,435	90
令和4年 1月	6,307	7,741	8,818	88	令和5年 1月	8,169	9,963	150	98	令和6年 1月	5,882	6,806	7,215	87
2月	4,710	5,891	7,572	69	2月	6,627	8,156	7,035	88	2月	4,859	5,608	6,919	76
3月	5,275	6,739	8,030	76	3月	5,256	6,620	5,793	86	3月	5,852	6,893	6,852	84
4月	5,150	6,518	3,803	63	4月	5,656	7,184	2,534	97	4月	5,807	6,810	2,433	93
5月	5,560	6,860	865	63	5月	5,096	6,598	1,005	80	5月	5,774	6,896	141	74
6月	4,211	5,324	2,000	52	6月	4,331	5,559	2,436	61	6月	5,524	6,581	3,212	67
7月	4,159	5,295	5,211	42	7月	4,730	5,958	6,041	54	7月	6,621	7,707	8,009	73
8月	4,768	5,871	8,427	44	8月	4,689	5,790	10,186	49	8月	6,378	7,343	10,064	60
9月	5,082	6,230	9,669	43	9月	5,788	7,015	16,801	54	9月	7,021	8,276	11,630	66
10月	4,408	5,386	6,630	39	10月	4,634	5,684	5,468	47	10月	7,189	8,458	5,660	67
合計	60,699	75,846	68,126	716	合計	68,236	84,759	57,449	882	合計	73,628	86,039	67,149	910