

四日市市クリーンセンター

運転管理値

【令和7年度】

	燃焼ガス温度【℃】 測定位置：燃焼室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	1,046	1,015	1,036	190	189	190	2.1	4.4	1.0
5月	1,041	1,016	1,024	188	189	189	4.5	3.5	1.8
6月	1,012	1,021	1,021	189	189	190	3.2	3.0	1.5
7月	1,016	1,005	1,023	189	189	188	2.8	3.3	1.9
8月	1,025	980	1,007	190	190	190	3.4	3.6	3.3
9月	1,026	-	1,006	190	-	190	3.7	-	3.7
10月	1,031	990	995	189	190	189	2.8	6.0	3.5
11月	-	1,021	1,015	-	189	189	-	5.2	4.8
12月	1,025	1,042	1,026	189	189	190	2.7	3.7	4.6
1月	1,026	1,050	1,056	189	188	189	4.0	4.1	4.6
2月	1,018	1,050	1,043	190	189	190	6.4	5.3	6.8
3月									

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。