仕様書

- 1. 概要
 - (1) 件名

市立四日市病院で使用する電気

(2) 場所

四日市市芝田二丁目2番37号

(3) 業種及び用途

病院

2. 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 供給電圧(標準電圧) 6,000 V

ウ 標準周波数 60Hz

工 受電方式 1回線受電方式

オ 非常用自家発電設備 有(系統接続なし)

カ 蓄熱式負荷設備 なし

(2) 契約電力、予定使用電力量

ア 予定契約電力 2,300kW

(令和8年3月までは、2,400kW)

イ 予定使用電力量 別表1のとおり

(3) 使用期間

令和8年4月1日0:00から令和9年3月31日24:00まで

(4) 需給地点

構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点。

- (5) 電気工作物の財産分岐点
 - 需給地点に同じ。
- (6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

(7) 対価の支払方法

毎月初めに、電気使用量等を需要者に送付することとする。 供給者は、請求書を作成し請求を行うこととする。

- 3. その他
 - (1)入札金額の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を考慮しない。

なお、履行時における各月の電気料金の算定において、基本料金の力率

割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能 エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、 四日市市管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供 給条件(基本契約要綱)によるものとする。

- (2) 落札者は、電気需給にあたり問題が生じないよう一般送配電事業者との調整を十分に行うこと。
- (3) 請求時において、契約電力、最大需用電力、電力使用量の月別及び日別データを、エクセル様式又は CSV 様式の電子データで提出もしくは Web 閲覧ダウンロードサービス等により無償で提供すること。
- (4) この仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書の内容に疑義が生じたとき は、需要者、供給者協議して解決するものとする。

【注意事項】

(1)個人情報の取り扱いに関する事項

この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。)を取り扱う場合においては、別に定める『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。

(2)暴力団等不当介入に関する事項

ア 契約の解除

四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20 年四日市市告示第 28 号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。

- イ 暴力団等による不当介入を受けたときの義務
- ① 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
- ② 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
- ③ ①②の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。

(3) 障害者差別解消に関する事項

ア 対応要領に沿った対応

(ア) この契約による事務・事業の実施(以下「本業務」という。) の委託を受け

た者(以下「受託者」という。)は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。以下「対応要領」という。)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。

(イ)(ア)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている 障害種別の特性について十分に留意するものとする。

イ 対応指針に沿った対応

上記 ア に定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に 係対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障 害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。

別表1 予定使用電力量(過去1年間の実績値)

				令和6年度							令和7年度					. A =1
No	. 施設名	項目		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	合計
1	市立四日市病院	契約電力 [kW]		2400 (※令和8年4月からは、2,300)												_
		最大需要電力 [kW]		2,012	1,804	1,559	1,631	1,735	1,732	1,606	1,534	1,649	1,854	1,951	2,009	_
		電気使用量[kWh]	昼間	225, 812	494,530	428, 458	438,772	429,066	416, 145	442,440	417, 200	390, 466	495, 414	254, 387	248,302	4,680,992
	IN 자연 다 IN MAR		夜間	434, 569	352, 150	345, 463	366,742	387, 263	338, 404	343,814	334, 912	396,076	350,867	407, 114	431,568	4, 488, 942
			重負荷	277,693										314, 923	306,692	899,308
			合計	938,074	846,680	773,921	805,514	816,329	754, 549	786, 254	752, 112	786, 542	846, 281	976, 424	986,562	10,069,242