

四日市市クリーンセンター

排ガス測定結果

【令和8年度】

			ばいじん (g/m3N)			塩化水素 (ppm)			硫黄酸化物 (ppm)			窒素酸化物 (ppm)			ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)			全水銀(粒子状+ガス状) (mg/m3N)		
月	測定日 年月日	結果を得た年 月日	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号
			法規制値=0.04			法規制値=430			法規制値=147			法規制値=250			法規制値=0.1			法規制値=0.05		
			自主規制値=0.01			自主規制値=30			自主規制値=9			自主規制値=50			自主規制値=0.05			自主規制値=0.05		
4月	2026年4月7日	2026年4月21日	0.002未満	-	-	1	-	-	0.5未満	-	-	23	-	-	-	-	-	0.0048	-	-
	2026年4月28日	2026年5月12日	-	0.002未満	-	-	2	-	-	0.4未満	-	-	14	-	-	-	-	-	0.00067	-
	2026年4月7日	2026年4月21日	-	-	0.002未満	-	-	0.7	-	-	0.4未満	-	-	18	-	-	-	-	-	0.0027
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月																				
7月																				
8月																				
9月																				
10月																				
11月																				
12月																				
1月																				
2月																				
3月																				

※測定値は、酸素補正值(12%換算)です。
※硫黄酸化物は、法律の基準値 K=1.17 を ppm に換算しています。
※未満と表示されている数値は、定量下限値を示します。

施設名称
測定(採取)位置
四日市市クリーンセンター
煙突測定口