

四日市市クリーンセンター

運転管理値

【令和8年度】

	燃焼ガス温度【℃】 測定位置：燃焼室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	1,000	1,012	1,070	189	189	189	2.0	6.5	7.2
5月	1,001	1,024	1,012	188	189	188	2.8	4.9	7.9
6月									
7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月									
1月									
2月									
3月									

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。